



**Площадь поверхности рамы РР1 = 9 м<sup>2</sup>**

1. Общие данные см. черт. РС-9173.
2. Ремонтируемые рамы РР1 замаркированы на схеме – черт. РС-9174.
3. На чертеже изображен общий вид рамы и дана ведомость работ по её ремонту.
4. Объемы работ уточнить по детальному рассмотрению и составлению дефектной ведомости по каждой раме.

N п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Колич.	Примечание
<b>Площадь рамы = 9 м<sup>2</sup></b>				
1	Обезжиривание и очистка от краски I с помощью растворителей:			
	Масляные жировые загрязнения удаляют с помощью кисти, щётки, обтирочного материала (бетона), не оставляющей ворса, смоченных растворителями байт-спирит, растворители Р-646, Р-648, Р-4). Для пропарки использовать чистый растворитель и обтирочный материал.			
2	Выполнение шероховатой поверхности:			
	Обработку поверхности бетона разрешается производить механизированным инструментом, металлическими щётками, скребками. Затем поверхность обессыпывают при помощи промышленного пылесоса. Отбить отслаивающиеся куски бетона.			
3	Выполнить очистку и разделку трещин:	M. пог.	12	
	- Трещину раскрыть механическим способом на глубину не менее 3 мм - Вдоль трещины поверхность очистить металлической щёткой; - Промыть водой очищенную поверхность и трещину; - Нанести тиксотропик			
4	Арматуру очистить:	M. пог.	59	
	Очистку арматуры производить с помощью металлической щётки брусками.			
5	Грунтобка:	M. пог.	59	
	Арматура перед нанесением Mapegrout Thixotropic должна быть обработана антикоррозийным составом Mapefer 1K толщиной 2 мм., 400 г на 1м пог.			
6	Уложение поверхности:			
	Подготовленную поверхность бетона тщательно уложить (избыток воды удалить губкой или скотчем воздухом). Основание должно быть плоским, но не покрытым.			
7	Нанесение Mapegrout Thixotropic, толщина слоя 20 мм, расход смеси 1900 кг/м <sup>3</sup> (1 мешок - 25 кг).	кг	350	
8	Выполнить окраску наружной поверхности краской "грунт-эмаль MASSCOAT 155 (массоат 155) за 2 раза (60x2=120 кг).			
9	Подметки	M2	3,5	
1	2	3	4	5

Изв. № подл. подл. и дата взам. Изв. № подл. подл. и дата

Согласовано

0106 - РС - 9175				
Изм.	Колич.	Лист	№ док.	Подпись
Инженер	Стариков	1	12.09	Дата
Нач. отд.	Черныхова	1	22.09	
Кузовной корпус (1й прессовый)				
Стадия				
Лист				
Листов				
Туннели уборки отходов К/ 6- 30. Ремонт перекрытия. Ремонт рамы РР1.				
ООО "Технопарк" Проектное управление				