| Объект | Зона | Комплект | Чертеж | Инв.N |
|---|---|---|---|---|
| 0122 | | РС | 59 | |

## Схема расположения пожарных лестниц




### ЛМ-2 (нов.)




### ЛМ-3 (нов.)




### ЛМ-4 (нов.)




### ЛМ-5 (нов.)




### ЛМ-6 (нов.)




### Спецификация

| Марка | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса ед. кг | Примеч. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Лестница ЛМ2 | 12 | | |
| | | Сборочные единицы | | | |
| ЛП1 | РС-60 | Вертикальный марш с ограждением ЛП1 | 1 | | |
| | | Отдельные элементы | | | |
| ОП1 | РС-60 | Опора ОП1 | 2 | | |
| | | | | | |
| | | Лестница ЛМ6 | 1 | | |
| | | Сборочные единицы | | | |
| ЛП2 | РС-61 | Вертикальный марш ЛП2 | 1 | | |
| ВП1 | РС-61 | Верхний ограждение ВП1 | 1 | | |
| ОГ1 | РС-61 | Ограждение ОГ1 | 1 | | |
| | | Отдельные элементы | | | |
| ОП2 | РС-61 | Опора ОП2 | 1 | | |
| ОП3 | РС-61 | Опора ОП3 | 1 | | |
| | | | | | |
| | | Лестница ЛМ3 | 1 | | |
| | | Сборочные единицы | | | |
| ЛП3 | РС-62 | Вертикальный марш ЛП3 | 1 | | |
| ВП2 | РС-62 | Верхний ограждение ВП2 | 1 | | |
| ОГ2 | РС-62 | Ограждение ОГ2 | 1 | | |
| | | Отдельные элементы | | | |
| ОП2 | РС-61 | Опора ОП2 | 1 | | |
| | | | | | |
| | | Лестница ЛМ4 | 1 | | |
| | | Сборочные единицы | | | |
| ЛП4 | РС-62 | Вертикальный марш ЛП4 | 1 | | |
| ВП2 | РС-62 | Верхний ограждение ВП2 | 1 | | |
| ОГ3 | РС-62 | Ограждение ОГ3 | 1 | | |
| | | Отдельные элементы | | | |
| ОП2 | РС-61 | Опора ОП2 | 1 | | |
| | | | | | |
| | | Лестница ЛМ5 | 1 | | |
| | | Сборочные единицы | | | |
| ЛП5 | РС-62 | Вертикальный марш ЛП5 | 1 | | |
| ВП2 | РС-62 | Верхний ограждение ВП2 | 1 | | |
| ОГ4 | РС-62 | Ограждение ОГ4 | 1 | | |
| | | Отдельные элементы | | | |
| ОП2 | РС-61 | Опора ОП2 | 1 | | |
| | | | | | |
| | РС-66 | Лестница ЛМ7 | 1 | | |
| | | | | | |

1. Общие данные см. РС-58.
2. Пожарные лестницы запроектированы в соответствии с ГОСТ Р 53254-2009 на месте существующих лестниц. Привязка изменена для лестниц ЛМ3, ЛМ4, ЛМ6 - см. схему расположения.
3. Сварку металлоконструкций производить электродами типа Э-42 по по ГОСТ 9467-75*, $k_f$= 6 мм.
4. Все неоговоренные болты М16 по ГОСТ Р ИСО 4014-2013 класса прочности 5.6. Отверстия под болты ⌀19 мм.
5. Металлоконструкции окрасить пентафталевой эмалью ПФ 115 (ГОСТ 6465-76) за два раза по 2 слоям грунтовки ГФ 021 (ГОСТ 25129-82).
6. При выполнении опорных узлов пожарных лестниц избежать попадания острых углов металлоконструкций на покрытие кровли.
7. Лестницы разработаны на стадии КМ. При разработке чертежей КМД уточнить по месту размер отдельных элементов.

Согласовано:

Инв. N подл. 27567-21 | Подп. и дата | Взам. инв. N

| Изм. | Кол.уч. | Лист | N док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| ГИП | | Береснев | | | |
| Инженер | | Одинокова | | | |
| Проверил | | Стариков | | | |
| Н. контр. | | Стариков | | | |

0122-РС-59

Группа "ГАЗ" г. Нижний Новгород

Кузнечное производство
Участок крупных горячих штамповок
Пожарные лестницы АБК и производственной части

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | |

Схема расположения пожарных лестниц

Проектное управление ПАО "ГАЗ"